

镇康县污水处理厂污染物排放达标计划信息表

一、基本情况				
单位名称	镇康县恒稳市政供排水有限责任公司			
组织机构代码	91530924589618419E			
法人代表	李某某			
生产地址（邮编）	临沧市镇康县县城搬迁规划区南班二级路旁			
联系人	鲁某某			
联系方式	座机：		手机：	
主要产品	生活污水处理及再生利用			
产品规模	7500 吨/日			
二、排污信息				
水污染物				
排放污染物名称	生活污水			
排放方式	处理后达标排放（间歇）			
排放口数量	1 个			
排污口位置	东经：98 度 50 分 05 秒 北纬：23 度 46 分 17 秒			
污染物种类	污染物名称	排放浓度 (mg/l)	排放限值 (mg/l)	超标情况
	COD	19.2	≤60	无
	氨氮	1.79	≤8	无
	总磷	0.41	≤1	无
	总氮	11.3	≤20	无
	PH	6.90	6-9	无
执行排放标准	城镇生活污水处理污染物排放标准（GB18918-2002）			
核定排放总量	名称	排污许可核定总量	超证情况	
	总氮	54.75 吨/年	无	
	总磷	2.74 吨/年	无	
	化学需氧量	164 吨/年	无	
	氨氮	21.9 吨/年	无	
大气污染物				
排放污染物名称				
排放方式				
排放口数量				
排污口位置				
污染物种类	污染物名称	排 放 浓 度 (mg/l)	排放限值(mg/l)	超标情况
执行排放标准				
核定排污总量	名称	排污许可核定总量	超证情况	

固体废物					
废物名称	是否危险废物	处理处置方式	处理处置数量 (吨/年)	处置去向	
污泥	否	卫生填埋	685	垃圾处理场	
噪声(周边有噪声敏感建筑物的单位应当公开,其他单位自愿公开)					
厂界位置	噪声值(dB)		执行的厂界噪声排放标准限值 (dB)		超标 情况
	昼间	夜间	昼间	夜间	
厂界东面	50	40	60	50	达标
厂界西面	50	40	60	50	达标
厂界南面	50	40	60	50	达标
厂界北面	50	40	60	50	达标
执行标准	GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准				
三、防治污染设施的建设和运行情况					
企业污染防治技术整体描述	<p>1. 废水治理: 我厂采用CASS处理工艺,即周期循环延时曝气的活性污泥法,出水水质达标后排放至南捧河。</p> <p>2. 固体废弃物治理: 我厂工艺生产中产生的污泥、经脱水后晾晒含水率低于60%后外运至垃圾场进行卫生填埋。</p>				
四、建设项目环境影响评价及环境影响保护许可					
项目名称	镇康县污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告表				
主管部门	云南省环境保护厅				
批文号	云环审(2009)90号				
批文日期	2009年4月15日				
项目名称	镇康县污水处理厂及配套管网工程				
主管部门	临沧市环境保护局				
批文号	临环验(2011)12号				
批文日期	2011年12月10日				
五、突发环境事故应急预案					
预案名称	0.75吨/天污水处理规模突发环境事件应急预案				
备案部门	临沧市生态环境局镇康分局				
备案日期	2019年11月15日				
附件资料	有				
六、企业环境自行监测方案					
见附件: 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司自行监测方案					

